městský úřad
NAPAJEDLA

odbor stavební úřad
Masarykovo náměstí 89
763 61 Napajedla
tel: +420 577 100 964
fax: +420 577 100 965
mobil: +420 736 182 885
e-mail: spackova@napajedla.cz
www.napajedla.cz

GasNet, s.r.o.
Klíšská 940/96, Klíše
401 17 Ústí nad Labem 1

Váš dopis značky/ze dne:	Spisová značka:	Oprávněná úřední osoba:	Napajedla, dne:
	SÚ/2021/2895/ŠP	Ing. Miroslava Špačková	01.12.2021

ROZHODNUTÍ
ODSTRANĚNÍ STAVBY

Městský úřad Napajedla, odbor stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal v řízení o odstranění stavby podle § 128 stavebního zákona podklady pro odstranění stavby, které mu dne 17.06.2021 předložil vlastník stavby **GasNet, s.r.o.,** IČO 27295567, se sídlem **Klíšská 940/96, Klíše, 40117 Ústí nad Labem,** kterého zastupuje na základě plné moci společnost **GasNet Služby, s.r.o.** IČO 27935311, se sídlem **Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno,** kterou dále zastupuje na základě substituční plné moci
bytem (dále jen "vlastník"), a na základě tohoto přezkoumání:

podle § 128 odst. 4 stavebního zákona a § 18o odst. 2 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

p o v o l u j e

odstranění stavby

„ REKO VTL RS NAPAJEDLA - U ZÁMKU“

(dále jen "stavba") na pozemku **st. p. 1722** (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. **2033** (trvalý travní porost), parc. č. **280/7** (ostatní plocha), parc. č. **280/1** (ostatní plocha) v katastrálním území **Napajedla.**

Popis:
Bude odstraněná stavba plynové regulační stanice na pozemku st. pl. 1722 a plynovody na pozemcích st. pl. 1722 a pozemcích parc. č. 2033, 280/7, 280/1 v katastrálním území Napajedla. Jedná se o odstranění stávající technicky nevyhovující regulační stanice umístěné v památkové zóně areálu zámeckého parku v Napajedlích na pozemku st. pl. 1722 v katastrálním území Napajedla.ve vlastnictví společnosti Zámek Napajedla s.r.o. Stávající regulační stanice včetně stávajících plynovodů a oploceni bude odstraněna Součásti odstraněni jsou i vysokotlaký, středotlaký a nízkotlaký plynovod Plynovody nebudou z důvodu minimalizace zásahů do pozemků fyzicky odstraněny ale budou odplyněny, trvale těsně uzavřeny a ponechány v zemi. Jejich ochranné a bezpečnostní pásmo bude odstraněním zrušeno.
Stavba plynové regulační stanice je jednoduchý přízemní objekt, stojící na oploceném pozemku. Jedná se o zděnou budovu, ve které je umístěno technologické vybavení pro zajištění spolehlivé dodávky zemního plynu pro místní STL plynovodní síť. NTL síť bude v době rekonstrukce již od RS U Zámku odpojena. Vnitřní prostor RS je tvořen místností regulace plynu.
Objekt je založen na betonových monolitických základových pasech. V základech se nachází kanál pro napojení podzemního vedení plynového potrubí. Obvodové zdivo je cihelné, omítnuté. Krov, který tvoří